Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Белгородской области
(наименование территориального органа МЧС России)

г.Белгород, пр. Славы, 102 т.(4722) 32-86-01 ф.(4722) 32-86-01 E-mail: goborona@belregion.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

отделение надзорной деятельности Краснояружского района
(наименование органа государственного надзора)

Белгородская область, п.Красная Яруга, ул.Центральная 6, тел. 8(47263)45137, E-mail: gpn-krasnojar@gumchs.belgorod.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 1/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ «КРАСНОЯРУЖСКИЙ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» (СМБУСОССЗН «КРАСНОЯРУЖСКИЙ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ»)
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по пожарному надзору *Грищенко С.С.* *отделение надзорной деятельности Краснояружского района* № 1
(наименование органа ГПН)

от « 15 » января 2016 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч 00 мин. « 20 » января 2016 г. по 14 ч 00 мин. « 22 » января 2016 г.

проведена проверка

Начальником отделения надзорной деятельности Грищенко Сергеем Сергеевичем
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ «КРАСНОЯРУЖСКИЙ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ»(СМБУСОССЗН «КРАСНОЯРУЖСКИЙ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ»), пгт. Красная Яруга, ул. Театральная 1
наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с заведующим хозяйством юридического лица Косьяненко Ольгой Ивановной
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На объекте защиты при эксплуатации эвакуационных путей руководитель организации не обеспечил соблюдение проектных решений (требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями статьи 84 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Правила противопожарного режима в РФ: п. 33	22.02.2016 г.	
2	Объекты учреждения не обеспечены противопожарным водоснабжением, обеспечивающим водоотдачу не менее 10 литров в секунду или тушение пожара в течение 3-х часов	СНиП 2.04.02-84*: п. 2.11, 2.13 табл. 6, 2.24, 9.27	25.07.2016 г.	
4	На объекте защиты - здание пищеблока, руководитель организации не обеспечил исправное состояние одного из шлейфов системы автоматической установки пожарной сигнализации	Правила противопожарного режима в РФ: п. 61	22.02.2016 г.	
5	На объекте защиты руководитель организации не обеспечил на дверях помещений складского назначения (кладовые помещения в зданиях основного корпуса, пищеблока и здания гаража) обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7, 8 Федерального закона «Технический регла-	Правила противопожарного режима в РФ: п. 20	22.03.2016 г.	

	мент о требованиях пожарной безопасности»			

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в февраля, марте I квартала и июле III квартала 2016 г.

(квартал, месяц).

Начальник отделения надзорной деятельности Грищенко Сергей Сергеевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору) (подпись)

«20» января 2016 г.

М.П.*

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Юридическое лицо СМБУСОССЗН «Краснояружский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»

(должность, фамилия, инициалы)

«___»января 2016г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия:
8(4722)399999